

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ37.В.01198
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373558
(учетный номер бланка)

ЗЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Армаселль».
(наименование и место нахождения заявителя - юридического лица)
Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, офис 1505.
ОГРН: 1107746038267. Телефон (499) 947-01-01, факс (499) 270-55-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ARMACELL GmbH, см. Приложение.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: Robert-Bosch-Str. 10, 48153, Münster, Германия.
Телефон +44 (40) 16-12-87-70-00, факс +44 (40) 16-12-87-70-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы теплоизоляционные эластомерные из вспененного синтетического каучука марок AF/Armaflex, HT/Armaflex, SH/Armaflex, NH/Armaflex, Armaduct, Armaflex Duct, Armaflex AC, Armaflex Ace, Armaflex ACE ALU, Armaflex LTD, Armaflex XG (толщиной 3 – 32 мм). Серийный

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008 11 000 0
4009 11 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3001/РС; № 3002/РС от 23.12.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № С-DE.ПБ37.В.00695 от 01.02.2013г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таге), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2013 по 22.12.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ37.В.01198

(обязательная сертификация)

ТР 0393247

(учетный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Armacell Poland Sp.z o.o (Польша).	PL-55-300 Sroda Slaska , ul. Targova 2, Poland.
Armacell (Guangzhou) Limited (Китай).	Guan Qiao Cun, Shilou town, Panyu GuangZhou City Guangdong Province, China.
ARMACELL UK Ltd. (Великобритания).	Mars Street, Oldham, Lancashire OL 9 6LY, UK.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов